

**ODPOWIEŹ NA PYTANIE
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt.: „**Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych na terenie ujęcia wód podziemnych „Wólka Smolana – Konary”**” prowadzonego w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o.* w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości poniżej 170 000 zł, zamieszczonego w dniu 11 września 2026 r. na stronie internetowej Spółki.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia, jakie wpłynęło na adres e – mail Zamawiającego w dniu 18 września 2026r., o treści: *ogrodzenie z podmurówką (153cm + płyta 25cm?) czy sam panel 153cm bez podmurówki?* informuję, że wszystkie istotne szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w pkt III.3.1: (Wymagania techniczne dla ogrodzenia) opublikowanego zapytania ofertowego, które przytaczam poniżej:

panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami (liczba przetłoczeń: 3);

– wysokość panelu: 1530 mm;

– grubość drutu: 4,0mm;

– rozmiar oczka: maks. 50 x 200mm

– materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt);

– słupek 60 x 40mm – min. zagłębienie: 0,7m;

– podmurówka: brak;

– komplet elementów montażowych;

Jednocześnie informuję, iż w opublikowanym na stronie internetowej Spółki zapytaniu ofertowym z dnia 11 września 2026r. pojawił się błąd w zakresie terminu składania ofert (pkt VIII): termin wskazany w ogłoszeniu wskazuje na godz. 10:00 w dniu 17 września 2026r., natomiast załączony do tegoż ogłoszenia plik *Zapytanie_ofertowe_ogrodzenie_studni_Konary* wskazuje na godz. 10:00 w dniu 22 września 2026r.

Biorąc pod uwagę zaistniałą niejednoznaczność w zakresie terminu składania ofert oraz pojawienie się dodatkowo pytania w zakresie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, **Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 24 września 2026r.**

Sporządził: Dariusz Marczak