

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt.: „**Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych na terenie ujęcia wód podziemnych „Wólka Smolana – Konary”**” prowadzonego w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o.* w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości poniżej 170 000 zł, zamieszczonego w dniu 30 września 2026 r. na stronie internetowej Spółki.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia, jakie wpłynęło na adres e – mail Zamawiającego w dniu 04 października 2026r., o treści: *uprzejmie prosze o przesłanie zdjęć (po jednym ujęciu) z widokiem ogrodzenia podlegającego rozbiórce lub w przypadku ich braku o opis rodzaju ogrodzenia i sposobu posadowienia (z/bez cokołu , podmurówki)* informuję, że istniejące ogrodzenie wykonane jest w formie stalowych słupków o średnicy do 100mm wypełnionych betonem i rozciągniętego na słupkach drutu kolczastego w 3 lub 4 rzędach. Wysokość ogrodzenia do 1,5m. Brak cokołu, podmurówki oraz ławy pod furtką. Furtka szerokości ok. 80cm wykonana z kształtowników stalowych.

Sporządził: Dariusz Marczak